

**ZESTAW NR 11**

**dotyczy postępowania pod nazwą:**

**Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie  
- droga powiatowa nr 0274Z - etap I**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w dniu 24.01.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ do powyższego postępowania.

**Treść pytania nr 1:**

*Na podstawie przekrojów konstrukcyjnych przewiduje się ułożenie geosiatki pomiędzy warstwą z piasku średniego a podbudową z kruszywa łamanego. Natomiast dołączona do udzielonych odpowiedzi ST nr 05.03.26a przewiduje się zastosowanie geosiatki pomiędzy warstwami bitumicznymi.*

*Prosimy o dokładne określenie pomiędzy jakimi warstwami konstrukcyjnymi ma być zastosowana geosiatka, a także określenie wymagań technicznych dla siatek wzmacniających grunty.*

**W odpowiedzi na zapytanie informujemy:**

Umieszczenie geosiatką na granicy podbudowy pomocniczej a warstw wymiany gruntu. Zgodnie z rysunkiem nr 4.1. W/w geosiatka winna charakteryzować się wytrzymałością poprzeczną oraz wzdłużną na rozciąganie większe – równe 80 kN/m.

KIEROWNIK SEKCJI  
TECHNICZNEJ

mgr inż. Zbigniew Pilipów